Prüfkataster

KFZ / Anhänger:	Wartungsfirma: Elektro Marten	Prüfer:					Datum:	
							RISO	IEA / ILEAK
		Besichtigung		Messung		RPE (Max. 1 Ω)	≥ 1MΩ SK Ⅰ	≤ 0,5 mA
Arbeitsmittel	TYP	Mängel		Erfüllt		≤ 0,3 Ω bis 5m	≥ 2MΩ SK Ⅱ	(≤ 3,5 mA mit PE-
						je +7,5m = +0,1 Ω	≥ 0,25 MΩ SK Ⅲ	Verbindung leitf.)
		ja	nein	ja	nein		≥ 0,3 MΩ Heizel.	