

Prüfprotokoll für elektrische Arbeitsmittel

Auftraggeber (Kunde):

Auftragnehmer (Prüfer):

DRK

Mike Strocka
Elektro-Marten
40470 Düsseldorf



Auftragsnummer:

Ident-Nr: 1444

Prüfdatum:

11.07.2025

Prüfung nach: ☐ DIN EN 50678 (VDE 0701) • ☒ DIN EN 50699 (VDE 0702) ☐ DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4)
☐ DIN EN 62353 (VDE 0751-1) ☐ Typ B ☐ Typ BF ☐ Typ CF

Grund der Prüfung:

☒ Wiederholungsprüfung ☐ Änderung ☐ Instandsetzung ☐ Eingangsprüfung

Elektrisches Gerät/Arbeitsmittel (Prüfling):

Bezeichnung: Kaffeemaschine

Ident-Nr: 1444

Hersteller: Koenic

Serien/Inventar-Nr.:

Abteilung: Küche

Prüfablauf: 4 Geräte SK I ohne RPE + IBDiR

Prüfdatum: 11.07.2025

Prüfintervall: 12 Monate

P-Nenn: --- kW

Leitungslänge: 1 m

Ltg-Querschnitt (mm²): 0,75 mm²

Leiteranzahl: 3

Bemerkung:

Schutzklasse:

☒ SK I

☐ SK II

☐ SK III

Prüfgerät: MultiTest HT700+ RCD

Serien-Nr.: 500003522122

Sichtprüfung bestanden:

Ja

Standard Sichtkontrolle

Messungen:

RPE-Messpunkte: 0

	Messwert	Grenzwert	Messverfahren:	Prüfung OK:
RISO LN-PE	>100,00 MΩ	>1,00 MΩ	RISO-1	Ja
Iber.	0,001 mA	<0,500 mA	Direkt	Ja
IPE Funk.	<0,030 mA	<3,500 mA	Differenz	Ja

Funktionsprüfung:

Spannung: 236,96 V
Wirkleistung: 0,4 W

Strom: 0,03 A
Scheinleistung: 6,88 VA

Funktionsprüfung bestanden:

Ja

Gesamtprüfung bestanden:

Ja

Nächste Prüfung: 11.07.2026

Bemerkung:

Ort, Datum

Unterschrift Auftragnehmer (Prüfer)